



LCIE

Accréditation
N° 5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LICENCE



CONDUCTEURS
ET CABLES ELECTRIQUES

LCIE N° : 684412

Délivrée à : **NEXANS FRANCE SA**
Delivered to: 4-10, rue Mozart - 92587 CLICHY CEDEX - FRANCE

Site de fabrication : **NEXANS FRANCE SA - AUTUN** (0336FC)
Factory: 101 route d'Arnay - 71400 AUTUN - FRANCE

Produit : Conducteurs et câbles dits "résistant au feu", CR1-C1, de tension
Product: assignée 300/500 V
Fire resistant CR1-C1 cables and flexible cords for rated voltage up to and including 300/500 V

Marque commerciale (s'il y a lieu) : **ALSECURE® PREMIUM**
Trade mark (if any):

Modèle, type, référence : CR1/C1 300/500V
Model, type, reference:

Caractéristiques nominales et principales : (2 - 5) x (1,5 - 4) mm²
Rating and principal characteristics:

Informations complémentaires : Numéro attribué par LCIE / *Number attributed by LCIE* : 0336
Additional information: Fil fabricant portant les couleurs / *thread colours* : mauve/purple, marron/brown, tango/tango
Construction déclarée dans le document DA5C3 11/02/2016
Design declared in the document DA5C3 2016/02/11

Le produit est conforme à : NF C 32-310:1996
The product is in conformity with:

Documents pris en compte : Rapports d'essais/test reports LCIE n° 138291-678531-A version : 02,
Relevant documents: 138291-678532-A version : 01

Annule et remplace (s'il y a lieu) : /
Cancels and replaces (if necessary):

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2016-04-27

Gilles LEMONNIER
Responsable de Certification
Certification Officer

Date de fin de validité -
Limit expired date:

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



LCIE 33, av du Général Leclerc
Laboratoire Central BP 8
des Industries Electriques 92266 Fontenay-aux-Roses cedex
Une société de Bureau Veritas France

Tél : +33 1 40 95 60 60 Société par Actions Simplifiée
Fax : +33 1 40 95 86 56 au capital de 15 745 984 €
contact@lcie.fr RCS Nanterre B 408 363 174
www.lcie.fr