



MARQUE NATIONALE DE CONFORMITE
NATIONAL MARK OF CONFORMITY



LICENCE

NF-USE

(r1) Licence n° / Licence n° : **30466010** (r2) Date de la licence / Date of the licence : **04/04/2001**

(r3) Rapport d'essai n° / Test Report n° : **449 326**

(r4) Nom et adresse du titulaire / Name and address of the licensee :

NEXANS FRANCE
16 Rue de Monceau – 75008 PARIS

(r5) Adresse de l'unité de fabrication / Address of the factory :

NEXANS FRANCE
31 Rue de l'Industrie – 59460 JEUMONT

(r6) Description du Marquage national : ou fil bleu - rouge (USE en morse)
Description of the national marking : **NF-USE** or thread blue - red (USE in morse code)

(r7) Référence de la norme française / Reference of the french standard : **NF C 32-321 d'avril 1982 et son additif 1 d'avril 1993**

(r8) Référence du document harmonisé / Reference of harmonized document : /

(r9) Type de produit / Type of product : **Câbles rigides isolés au polyéthylène réticulé sous gaine de protection en polychlorure de vinyle**

(r10) Désignation / Designation : **U-1000AR2V**

(r11) Restriction / Restriction : **De 2 à 5 Conducteurs / Sections de 25 mm² à 630 mm²**

(r12) Indication d'origine / Indication of origin :

- soit par numéro attribué par LCIE / either by the number attributed by LCIE : **211**
- soit par fil fabricant portant les couleurs suivantes / or by a thread in following colors : **vert – jaune**

(r13) Marque de fabrication du titulaire / Trade mark of the licensee : /

(r14) Indication de la licence remplacée, s'il y a lieu / Indication of the superseded licence, if any : **n° 980061 du 24/04/1998**

Cette licence, établie par le LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES, par délégation de l'AFNOR CERTIFICATION sur la base des essais effectués sur ce produit, autorise l'usage de la Marque NF de conformité aux normes françaises concernant ce matériel dans les conditions du Règlement de la Marque NF, qui garantit cette conformité par le contrôle de la totalité de la fabrication.

This licence, established by LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES, by delegation of AFNOR CERTIFICATION, in accordance with the tests carried out on this product, permits the use of the Mark NF of conformity with the French specific standards in compliance with the Rules of the NF Mark, which guarantee the conformity by checking the whole production.

Le responsable de la certification est :
The certification manager is :


Isabelle HELLER



LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES

Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 15 745 984 euros
RCS Nanterre B 408 363 174 - N° siret : 408 363 174 00017 - APE 743 B

Siège social : 33, avenue du Général Leclerc - BP n° 8 - F 92266 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX
Tél. : +33 1 40 95 60 60 - Fax : +33 1 40 95 86 56 - <http://www.lcie.fr>

10/2000